

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Оренбургской области
 460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 по Саракташскому и Беляевскому районам
 462100, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Мира, 35,
 тел. 6-19-97 sara01bel@yandex.ru

Предписание № 69/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению "Сунарчинская основная
 (полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
общеобразовательная школа" Саракташского района
 (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Саракташского района по пожарному надзору № 69 от «21» августа 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «24» августа 2020 г. по 14 ч. 00 мин. «09» сентября 2020 г. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Саракташскому и Беляевскому районам младшим лейтенантом внутренней службы Гайворонской К.С. зданий МОБУ "Сунарчинская ООШ", расположенных по адресу: Саракташский район, с. Сунарчи, ул. Центральная, 16

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение
1	2	3	4	5
1.	Уклон лестницы в левом крыле имеет соотношение более чем 1:1	п. 4.4.2 СП 1.13130.2009	02.08.2021	
2.	На путях эвакуации в лестничных клетках допускается горючая отделка площадок (деревянные покрытия)	п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009	05.04.2021	
3.	Помещение электрощитовой на первом этаже не выгорожено противопожарными преградами от остальной части здания	п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п.4.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013	05.04.2021	
4.	Перед эвакуационным выходом на первом этаже из правого крыла допускаются перепады высот (две ступени)	п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п.4.3.4 СП 1.13130.2009	05.04.2021	
5.	Перед эвакуационным выходом из лестничной клетки	пп. "б" п.36 ППР	05.04.2021	

	на первом этаже из левого крыла в полу допускается препятствие			
6.	Выход со 2-го этажа на чердак не оборудован противопожарным люком	п.8.4* СНиП 21-01-97*	05.04.2021	
7.	Помещение ФАПа и помещение почты не выгорожены противопожарными преградами от помещений школы	п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п.4.2, п.5.6.2 СП 4.13130.2013	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Саракташскому и Беляевскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Оренбургской области
К.С. Гайворонская
«09» сентября 2020г.



(Handwritten signature)

Предписание для исполнения получил:



Директор МОБУ "Сунарчинская ООШ"
Карсанова З.Б.